

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
SÍŤ: TN – C/S

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Kareš
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užít
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat
bez písemného souhlasu uvedené firmy

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR: Obec Výrava, Výrava 116, 503 03 Výrava			MĚŘÍTKO:	-------
AKCE: Stavební úpravy 1.NP. objektu čp. 104, ve Výravě			FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	11/2020
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES: ROZVADĚČ R3 – část "A"			EV. ČÍSLO: 203/20	Č. VÝKR.: D.1.4.4